

SIA “Aknīstes pakalpojumi” iepērkamās šķeldas Tehniskā specifikācija

Kopējais piegādes apjoms 3 000 ber/ m³.

Pasūtītājs līguma izpildes gaitā ir tiesīgs izmainīt iepērkamās šķeldas daudzumu +/-10% („plus”/ „mīnus” desmit procenti) no šķeldas kopējā piegādes apjoma.

Piegādes vieta: SIA „Aknīstes pakalpojumi” katlu mājas novietne Saltupes ielā 9, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Piegādes termiņš:

Paredzamais piegādes termiņš - pakāpeniski no 2016.gada 15.septembra līdz 2017. gada 15. aprīlim.

Pieļaujamais sastāvs šķeldai:

- Miza - līdz 10%
- Trupe – līdz 1 %
- Skaidas - līdz 10 % .

Koksnes šķeldas izmēri

	90%	10%
BIEZUMS (mm)	5 - 15	15 - 20
PLATUMS (mm)	20- 40	40 - 50
GARUMS (mm)	10 - 100	100-120

- mitruma pakāpe nedrīkst pārsniegt 50%, tai jābūt svaigi šķeldotai, nav jābūt sablīvētai, jābūt bez puves, saglumējuma pazīmēm.

Nav pieļaujami piemaisījumi :

- Metāla un plastmasas izstrādājumi
- Akmeņi
- Zeme
- Citi svešķermeņi
- Smiltis
- Ziemas periodā – sniegs vai ledus.

Piegādes ir atkarīgas no laika apstākļiem un vidējas diennakts temperatūras. Paredzamais nedēļas apjoms no 100 līdz 300 ber.m³. Visas piegādes reizes jāaskaņo ar Pasūtītāju.