

SIA "Aknīstes Pakalpojumi"

Reģ.Nr.45403000709

Saltupes iela 9, Aknīste, Aknīstes novads, LV - 5208
Tālrunis 29479886, e-pasts: aknistespakalpojumi@inbox.lv

Aknīstē


2018.gada 18.aprīlī
Nr.1-6/16

Aknīstes novada pašvaldībai
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā

Par iedzīvotāju iesniegumu ūdens kvalitātes uzlabošanai no 12.04.2018

SIA „Aknīstes Pakalpojumi” informē, ka ūdens kvalitātes uzlabošanai tika veikta atdzelžošanas iekārtu apkope, pēc kuras testera pārbaude uzrādīja kvalitatīvu ūdeni. Pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumu tiek veiktas pārrunas ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūta “BIOR” par ķīmisko ūdens analīžu pārbaudi 23.04.2018, lai iegūtu apstiprinājumu par izejošo no atdzelžošanas iekārtām ūdens kvalitāti. Apvaicājot iedzīvotājus tika konstatēts kad brīžiem pazeminās ūdens spiediens daudzdzīvokļu māju augšējās stāvos. Veicot pārbaudi atklājām to kad dzinējs kuram strāvas pārrāvuma dēļ vajadzētu automātiski padot strāvu uz iekārtām darbojas ar pārtraukumiem, pamatojoties uz šādu ūdens padeves nevienmērīgu darbību tiek skalota ūdens sistēma kas paceļ no ūdens trubām nosēdušos rūsu un to padot uz dzīvokļiem. Izsaucot 12.04.2018 SIA “Avesco” meistarū šī problēma tika novērsta. Šī gada maijā tiek plānota ūdens sistēmas un torņu skalošana un dezinficēšana kas iztīrīs un uzlabos ūdens kvalitāti pilsētas ūdensvados.

SIA “Aknīstes pakalpojumi”
Valdes loceklis



Laimonis Pakalns